



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Liceo Morgagni Roma

Circolare n. 270

Agli Studenti/alle Studentesse Alle famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito

Oggetto: Comunicazioni in merito a criticità segnalate e interventi di manutenzione effettuati

Si informa la comunità scolastica, relativamente ad alcune criticità segnalate negli ultimi giorni, che:

- 1) Non è stato necessario un ripristino della funzionalità della caldaia, perché i termosifoni sono stati generalmente sempre funzionanti, come verificato a più riprese da sopralluoghi sulle aule segnalate compiuti dalla Dirigente, dalla Vicepresidenza, e, oggi, anche dal Presidente del Consiglio d'Istituto. In alcuni casi i termosifoni erano tiepidi, perché occorreva far uscire l'aria (operazione svolta dai collaboratori scolastici).
- 2) Per l'emergenza freddo della scorsa settimana Città Metropolitana, su richiesta, ha stabilito l'accensione dell'impianto di riscaldamento alle 5 di mattina invece che alle 7.30.
- 3) Dal 7 gennaio l'Ente Locale ha inviato squadre di tecnici a scuola in tre occasioni, per risolvere la situazione delle tre aule interessate da infiltrazioni d'acqua (VI, VC, IV H).

Ieri ci è stato comunicato che gli interventi erano terminati e i guasti riparati; prima del rientro in aula occorre attendere che i soffitti si asciughino ma non risultano più gocciolamenti.

- 4) Un'ulteriore situazione di perdita d'acqua nel corridoio del piano terra (che ha comportato la chiusura di alcuni bagni del primo e secondo piano) è stata affrontata e risolta con due successivi interventi; nel corso dell'ultimo è stato necessario un autospurgo.

La sonda ha evidenziato la presenza di materiali intasanti; **a tal proposito si richiede estrema attenzione a non gettare materiale inadeguato** nei water.

Il problema è attualmente risolto e la **funzionalità dei bagni ripristinata**.

- 5) Durante le vacanze di Natale sono state **sostituite due porte** che erano mancanti di un battente, e l'Ente Locale ha disposto per le prossime settimane la **sostituzione di ulteriori diciotto porte**.

Roma, 15 gennaio 2026

La Dirigente Scolastica
Patrizia Chelini

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co.2 D.Lgs. n. 39/93)